

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0076/13

Rilasciato alla ditta:

FALEGNAMERIA LOCATELLI ARTURO

PROVE ESEGUITE:

**Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)**

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,17 m
Superficie totale: 2,99 m²


DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA CLIMATIC ECOTWO

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:


**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 8A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3**

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0076/13 del 14/11/2013 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto



Correggio, 14/11/2013

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0027R/13

Rilasciato alla ditta:
FALEGNAMERIA LOCATELLI ARTURO


PROVE ESEGUITE:
Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:
Perimetro apribile: 9,17 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
PORTA FINESTRA CLIMATIC ECOTWO

VALORE CONSEGUITO:
INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 40 (-2;-5) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0027R/13 del 14/11/2013 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

