

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0075/13

Rilasciato alla ditta:

FALEGNAMERIA LOCATELLI ARTURO

PROVE ESEGUITE:

**Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)**

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,62 m
Superficie totale: 1,95 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:


FINESTRA CLIMATIC ECOTWO

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 7A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C4**

La Direzione Generale


Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0075/13 del 14/11/2013 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico

Ing. Antonio D'Alto



Correggio, 14/11/2013

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**